



78 ROUTE DE BOIS ROUGE  
97224 DUCOS  
Tél. : 0596.42.78.02  
Fax : 0596.50.27.03

**Dossier : 1907S9722000021/1000**

Le présent document est un extrait des observations mentionnées dans le rapport d'inspection des installations électriques n° S9722/19/774.

Ce document, destiné à faciliter l'exploitation du rapport précité, ne se substitue pas à ce dernier.

Nous avons classé les observations selon deux critères :

- la priorité de la mise en conformité
- la rubrique réglementaire la caractérisant.

Vous trouverez sur la page suivante les représentations graphiques de ces classements.

Pour ce qui concerne la priorité d'intervention, il s'agit d'une priorité théorique proposée par SOCOTEC. Il appartient au chef d'établissement de l'adapter en fonction des risques particuliers liés à l'exploitation des installations.

**EXTRAIT DU RAPPORT D'INSPECTION DES  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
N° S9722/19/774**


ANCIEN BUREAU INSEE  
IMMEUBLE DELGRES  
97200 FORT DE FRANCE

**Date de vérification : 20/09/2019**

**Vérificateur : RIGA RODOLPH**


## Répartition par priorités

Priorité	Nombre
Priorité n° 2	12
Priorité n° 3	4



## Répartition par rubriques d'observation

Rubrique d'observation	Nombre
Contacts indirects	9
Conditions générales	4
Installation d'éclairage de sécurité	3



## G. Conditions générales

N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
11	C.I.	2	- Général PC  Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux A <i>remplacer</i>		
12	C.I.	2	- Général PC CHE  Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux A <i>remplacer</i>		
13	C.I.	2	- Badge  Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux A <i>remplacer</i>		
16		2	<b><u>OBSERVATIONS SUR LES RÉCEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT</u></b>  <b>Circulation côté accueil (entre escaliers B et C)</b>  - B.A.E.S  Défaut de fonctionnement de l'appareil d'éclairage de sécurité. A <i>remplacer ou à réparer.</i>		
14	G.	3	<b>CIRCULATION</b>  Dispositif de coupure d'urgence hors service. <i>Réparer les coup défectueux</i>  <b>Bureau 12</b>  - 2 Prises de courant (socle)		
15	G.	3	Fixation non assurée. A <i>refixer.</i>		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant

2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs

C.I. Contacts indirects

D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique

I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques

D.E. Danger d'explosion

G. Conditions générales