

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note de synthèse ne peut en aucun cas se substituer aux rapports originaux ci-joints.

Bien objet de l'expertise	N° Dossier : 851289
Type : Immeuble d'habitation	
Adresse : CASERNE TARRON - LA CONDAMINE - Bâtiment Bâtiment 1 - 04530 CHATELARD	
Propriétaire : DIR DEP FINANCES PUB MAYENNE	
Date du contrôle : 10/05/2021	Technicien : Stéphane BOCHATON
Accompagnateur : Gardien	Contrat d'assurance RCP : MMA IARD - n°127.106.241

REPERAGE AMIANTE

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Il a été repéré des unités de diagnostic, contenant du plomb au dessus du seuil réglementaire.
Sur 501 unités de diagnostic, on dénombre 24.75% de non mesurées, 72.65% de classe 0, 0% de classe 1, 0.2% de classe 2, 2.4% de classe 3

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE / Etiquettes Energie & Climat

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES <i>Chauffage, Eau chaude sanitaire et refroidissement</i>		EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE <i>Chauffage, Eau chaude sanitaire et refroidissement</i>	
Estimation du montant annuel des frais inhérents à la consommation incluant les abonnements :			
Sans objet			
Consommation conventionnelle :		Estimation des émissions de Gaz à effet de Serre :	
Sans objet		Sans objet	
<p>Logement économe ≤ 50 A 51 à 90 B 91 à 150 C 151 à 230 D 231 à 330 E 331 à 450 F >450 G Logement énergivore</p>	Logement	<p>Faible émission de GES ≤ 5 A 6 à 10 B 11 à 20 C 21 à 35 D 36 à 55 E 56 à 80 F >80 G Forte émission de GES</p>	Logement